

- Крыльчатка из латуни
- Менее вставок в рабочую камеру гидравлической системы, простота монтажа
- Вал из нержавеющей стали
- Статор изготовлен из холоднокатаной стали с медной обмоткой

www.leogroup.cn

Самовсасывающие вихревые насосы APSm 37, APSm60, APSm75, APSm110

APSm37, APSm60, APSm75, APSm110

Самовсасывающие вихревые насосы

Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!

Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия.

Перед использованием изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Строго придерживайтесь данного руководства, чтобы обеспечить безопасное использование этого изделия.

Полную информацию о гарантийном и сервисном обслуживании Вы можете узнать из гарантийного талона.

Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от указанных в руководстве по эксплуатации, не ухудшающие технические данные изделия.

Насосы серий APSm110, APSm 60, APSm37, APSm75 являются последним поколением самовсасывающих вихревых насосов LEO и обладает рядом преимуществ:

1) Насосы LEO серии имеет оригинальный запатентованный итальянский дизайн.

2) Все части насосов, контактирующие с водой, имеют антикоррозионное покрытие или изготовлены из не поддающихся коррозии материалов.

3) Способны перекачивать легкие кислотные и щелочные жидкости.

4) В данных насосах использованы лучшие высококачественные подшипники C&U, имеющие следующие характеристики:

а) Высокоточные с пониженным показателем вибрации;

б) Термостойкие и износостойкие;

в) Бесшумные со сверхдолгим сроком службы.

5) Вал насосов изготовлен из нержавеющей стали.

6) Статор и ротор произведены из холоднокатаной стали, что значительно улучшает их характеристики.

7) Крыльчатки изготовлены из нержавеющей стали или латуни.

8) Ротор проходит процедуру компьютерной сверхточной балансировки.

9) В обмотке статора используется медная проволока с улучшенными

электроиндукционными показателями.


10) Сальники высшего качества.

11) Окрашенные и пластиковые детали насосов устойчивы к длительному воздействию ультрафиолетовых лучей.

12) Высокая и стабильная производительность при колебаниях напряжения от 180 до 220В.

LEO® B.O
= INNOVATION =

Наша компания также рада предложить Вам широкий ассортимент других видов насосов



Введение

Предназначение:

Данные насосы используются для перекачивания чистой воды или других жидкостей с аналогичными физическими и химическими свойствами. Применяется для водоснабжения небольших жилых построек, автоматических систем полива, малых систем кондиционирования и вспомогательного оборудования. Данная модель насоса является самовсасывающей и не требует предварительного заполнения рабочей камеры водой, за исключением первого пуска.

Комплектация:

Насос в сборе – 1 шт.

Лента ФУМ – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

***Производитель имеет право изменять вышеуказанную комплектацию.**

Технические характеристики

Параметры/Модель	APSm37	APSm60	APSm75	APSm110
Потребляемая мощность, Вт	370	600	750	1100
Макс.производительность, л/мин	35	50	55	70
Напряжение, В	220	220	220	220
Частота тока, Гц	50	50	50	50
Макс.высота подъема, м	40	55	65	75
Макс.высота всасывания, м	9	9	9	9
Впускное/выпускное отверстие	1*1	1*1	1*1	1*1
Макс.температура окружающей среды, °C	+60	+60	+60	+60
Макс.температура перекачиваемой жидкости, °C	+40	+40	+40	+40

Сертификат соответствия № С-СН.АГ79.В.14606 ТР 1545171

Орган по сертификации продукции ООО «Ремсервис».


109542, г. Москва, Рязанский просп.,86/1, стр.3, ком.6а.

Срок действия сертификата соответствия с 12.10.2012 по 11.10.2013

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации

№ RU.40.01.05.013.Е.005848.08.12 от 22.08.2012 г.

Схема устройства насоса



№	Наименование	№	Наименование
1.	Болт	10.	Вентилятор
2.	Рабочая камера	11.	Задняя крышка (упорная пластина)
3.	Крыльчатка	12.	Конденсатор
4.	Сальник	13.	Крышка конденсатора
5.	О-образное уплотнительное кольцо (прокладка)	14.	Статор
6.	Суппорт	15.	Клеммная панель
7.	Подшипник	16.	Обратный клапан
8.	Ротор	17.	Соединитель
9.	Крышка вентилятора		

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.
 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 12 месяцев).
 Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсуствия гарантийного талона.

Продавец: _____
 Дата продажи _____
 Срок действия гарантии _____
 Предприятие торговли (продавец) _____
 Место для печати (росписи) _____
 Покупатель: _____


С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен. Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею.
 (Место для росписи покупателя) _____
 Приобретенное изделие Вы можете обменять или сдать на гарантийный ремонт на месте покупки, после чего продавец отправит его в ближайший сервисный центр.
 Официальный представитель на территории России:

Возможная неисправность	Причина	Устранение неисправности
Насос работает, но не поступает вода.	Насосная камера не заполнена водой.	Заполните насосную камеру водой.
	Повреждена крыльчатка.	Замените крыльчатку (обратитесь в гарантийную мастерскую).
	Течь во впускном трубопроводе.	Проверьте герметичность стыков впускного трубопровода.
	Слишком низкий уровень воды.	Измените высоту установки насоса.
Недостаточное давление.	Впускной трубопровод слишком длинный, слишком много изгибов или неправильно выбран диаметр трубы.	Начните использовать насос после того, как растает лед.
	Впускной трубопровод, сетчатый фильтр или насосная камера забиты инородными предметами.	Используйте трубу с необходимым диаметром и структурой, укоротите впускной трубопровод.
Насос работает с перебоями или обмотка статора перегорела.	Насос находится в режиме перегрузки долгое время.	Очистите трубу, фильтр, нижний клапан или насосную камеру.
	Неправильное заземление, разрыв кабеля или в насос ударила молния.	Отрегулируйте выходной кран, сократите водоотдачу. Найдите причину и замените обмотку.


Установка насоса




Установку насоса должен проводить квалифицированный специалист. Прежде чем подключить прибор к электросети, убедитесь, что напряжение и частота, указанные на приборе, соответствуют напряжению и частоте подключаемой электросети (220В, 50Гц). Должным образом установите трубопроводы и предпримите меры по их защите от замерзания.



- Для обеспечения эффективной работы насоса впускные трубы должны быть как можно короче и герметично зафиксированы. Насос необходимо устанавливать в хорошо проветриваемом и сухом месте. Он может быть установлен и на улице, при условии, что имеется необходимая защита от дождя и ветра.
- На впускном трубопроводе необходимо установить обратный клапан.



1. Пробка сливного отверстия
2. Насос
3. Водопроводный кран.
4. Выпускной трубопровод
5. Пробка заливочного отверстия
6. Соединитель
7. Впускной трубопровод
8. Обратный клапан



Меры предосторожности при установке впускных трубопроводов:


- 1) Чтобы обеспечить хорошее всасывание, не используйте шланг из мягкого материала в качестве впускного трубопровода. Обратный клапан необходимо располагать вертикально и на расстоянии 30 см от дна, чтобы избежать всасывания песка и камней. Впускная и выходная трубы должны быть герметичны. Всасывающие трубопроводы должны иметь минимальное количество колен, иначе насос будет плохо всасывать воду.
- 2) Диаметр впускного трубопровода должен совпадать с диаметром входного отверстия насоса, чтобы избежать больших гидравлических потерь, которые могут повлиять на производительность насоса.
- 3) Обратите внимание на падение уровня воды во время использования насоса, обратный клапан всегда должен быть ниже поверхности воды (см. рис. выше).
- 4) Когда впускная труба длиннее 10м или высота ее подъема превышает 4м, диаметр трубы должен быть больше диаметра водоприемника насоса.
- 5) Убедитесь, что во время установки трубопроводов корпус насоса не нагружается их весом.
- 6) Чтобы избежать попадания твердых частиц в насос, на горловину впускного трубопровода необходимо установить фильтр.

Возможные неисправности и способы их устранения

Все работы с насосом производите при выключенном питании!

Возможная неисправность	Причина	Устранение неисправности
Не работает насос.	А. Плохое соединение с сетью электропитания. Б. Сгорел предохранитель. В. Плохой контакт в клеммной коробке насоса. Г. Обрыв фазы в кабеле.	А. Почините контакты. Б. Замените предохранитель. В. Проверьте контакты и затяните клеммы питания. Г. Почините или замените кабель.
	Сгорел конденсатор.	Замените конденсатором того же типа (обратитесь в гарантийную мастерскую).
	Вал и подшипник неисправны.	Замените подшипник (обратитесь в гарантийную мастерскую).
	Заклинила крыльчатка.	Повращайте вентилятор с помощью отвертки или разберите насос и очистите засор.
	Статорная обмотка повреждена.	Замените или отремонтируйте обмотку (обратитесь в гарантийную мастерскую).
	Давление в трубе выше установленного в реле давления	Увеличьте чувствительность реле давления, т. е. проверните гайку в направлении «+».

Меры предосторожности



- 1) Для правильной и безопасной эксплуатации насоса прочтите данную инструкцию.
- 2) Во избежание несчастных случаев не прикасайтесь к насосу во время его работы.
- 3) Не допускайте попадания воды на насос, а также погружения насоса в воду.
- 4) Не допускайте закрытия вентиляционных отверстий насоса.
- 5) Когда температура окружающей среды ниже 4°C или если насос долго не будет использоваться, вылейте жидкость из рабочей камеры насоса и трубопроводной системы! Если в насосе нет воды, не следует включать его.
- 6) Не перекачивайте легко воспламеняющие, взрывчатые жидкости.
- 7) Насос должен быть надежно закреплен. Избегайте попадания влаги на электрические части насоса.
- 8) Питание должно совпадать с напряжением, указанным в таблице с техническими характеристиками.
- 9) Убедитесь, что во время установки, насос случайно не включится. Если долгое время Вы не планируете использовать насос, сначала отключите его от сети, а затем закройте впускные и выпускные клапаны насоса.
- 10) Храните насос в хорошо проветриваемом помещении.


Меры предосторожности при установке выпускных трубопроводов:

Диаметр выпускного трубопровода должен совпадать с диаметром выходного отверстия насоса, чтобы сократить к минимуму потери производительности и снизить шум.


Электрическое соединение

⚠ Не открывайте клеммную панель, пока насос не отсоединен от розетки. Насос необходимо должным образом заземлить и оборудовать УЗО, в целях безопасности.

Прежде чем подключить насос к электросети, убедитесь, что напряжение, указанное на нем, соответствует напряжению подключаемой электросети (220В, 50Гц). Требования к электрической сети указаны в таблице с характеристиками. Если насос находится слишком далеко от источника питания и необходимо использовать удлинитель, сечение провода удлинителя должно увеличиваться с увеличением длины удлинителя, иначе насос не сможет работать нормально из-за значительного падения напряжения из-за удлинителя. Если насос используется не в помещении, провод удлинителя должен быть с резиновой изоляцией.



Автоматизация работы насоса



Для автоматизации включения и выключения насоса, его необходимо оборудовать гидроаккумулятором с необходимой для подключения к насосу арматурой, манометром и автоматикой (реле давления). Давление в баке не должно превышать 1.6 бар. Диапазон идеального давления – 1.4-1.6 бар.

При использовании автоматизированного насоса, если после прекращения подачи воды (закрытие крана), он все еще работает более 1 минуты, уменьшите чувствительность реле давления поворачивая гайку «Р» по направлению знака «-» до тех пор, пока граница давления срабатывания «на отключение» не понизится.


Если насос часто включается, когда водопроводный кран закрыт, проверьте, возможно, в трубопроводе или в нижнем клапане есть течь. Устраните ее.

Если насос часто включается и выключается при подаче воды (частый старт), увеличьте чувствительность реле давления, т. е поворачивайте гайку «Р» по направлению знака «+» до тех пор, пока граница давления срабатывания «на отключение» не повысится.

Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание



Не включайте насос, прежде чем рабочая камера не заполнена водой.
Не прикасайтесь к насосу, если не прошло более 5 минут после его выключения.
Не снимайте корпус насоса, если в насосной камере есть вода.



- 1) Перед использованием насоса необходимо убедиться в правильности установки насоса. Насос должен быть установлен на ровной устойчивой горизонтальной поверхности и надежно зафиксирован.
- 2) Открутите заливную пробку (см. рис. выше). Наполните насосную камеру чистой водой и закрутите пробку. Перед включением максимально откройте кран, затем отрегулируйте поток в соответствии с необходимым.
- 3) В случае, если после запуска насоса вода не поступает больше 5 минут, выключите насос, повторно наберите воду в рабочую камеру и устраните утечку во впускном трубопроводе.
- 4) Во избежание «размораживания» корпуса насоса, пожалуйста, открутите сливную пробку насосной камеры и слейте воду. При следующем запуске насоса, прежде чем начать работу, открутите заливную пробку, наполните рабочую камеру и закрутите ее. Теперь насос можно использовать.
- 5) Если вы не будете использовать насос в течение длительного времени, воду с насоса необходимо сливать. Прежде чем поместить насос на хранение в хорошо проветриваемое и сухое помещение, корпус насоса, суппорт и крыльчатку желательно почистить и покрыть противокоррозионным средством, например, машинным маслом.
- 6) Избегайте попадания капель дождя на части насоса. Это может привести к неисправностям.
- 7) Если двигатель насоса перегрелся и отключился, немедленно отключите насос от источника электроэнергии и устраните причину, вызвавшую перегрев, в соответствии с ниже приведенной таблицей «Возможные неисправности и способы их устранения».